



Lieferumfang Hauptmelder-Zentralen

P/801-1
Blatt 1
Ausg. 2
15.12.1964

Lieferumfang NR-Hauptmelderzentralen (NR-HMZ)

Best. Nr.	Bezeichnung Schaltung	Ausbau	Spannung V	Strombedarf		FTZ Gen.	Bem.	C	N	P	K
				norm. mA	max. mA						
<u>Schleifensystem mit Morsesicherheitsschaltung</u>											
3.2325.0000	NR-HMZ Banddrucker Standschrank	1 Schl. 40(70)M 70 M	24/60			10)			+	+	
3.2322.0000	NR-Unterzentrale, Standschrank	5 Schl.	24/60			10)	1		+	+	
3.2400.0000	Übertragersatz f. Einzelteiln. NR-Schleife	1 Tln.									
<u>Gleichstromliniensystem Stromverstärkung (GLS)</u>											
3.2610.0000	NR-HMZ	5 L	24	90	1600				+		
3.2610.1000	dto.	10 L	24	160	1700				+		
3.2610.1001	dto.	15 L	24	230	1750				+		
3.2610.2000	dto.	20 L	24	300	1850				+		
<u>Gleichstromliniensystem Stromschwächung (GLS)</u>											
34301/6	Endrelais B S5i-267/12 II	1 L	12	12+12	0+200	12)			+	+	
<u>Gleichstromliniensystem Stromumpolung (GLU)</u>											
3.2799.0002	NR-HMZ Wandschrank	10(20)L	60			13)			+	+	
3.2432.0049	Erweiterungsschiene NR-HMZ	5L	60						+		
Siehe Nm-Teil	Getrennte Bauweise	100L	60			14)			+	+	



Lieferumfang Hauptmelder-Zentralen

P/801-1
Blatt 2
Ausg. 2
15.12.1964

Best.-Nr.	Bezeichnung Schaltung	Aus- bau	Span- nung V	Strombedarf		FTZ Gen.	Bem.	C	N	P	K
				norm. mA	max. mA						
<u>Wechselstromliniensystem erhöhte Sicherheit (ES)</u>											
3.2600. 0000	NR-HMZ ES. Standschrank Banddrucker	10(20)L	24	2300	3400	15)			+	+	
...0001	Drucker- zusatz								+	+	
...0002	Zusatz Mel- dungsweiter- gabe	1 L	24			15)			+	+	
3.2601. 0000	dto. Wandschrank ohne Drucker	2(10)L	24	1150	1400	15)			+	+	
...0001	Zusatz Mel- dungsweiter- gabe	1 L	24			15)			+	+	
...0002	dto.	2 L	24			15)			+	+	
3.2602. 0000	NR-HMZ ES Wandschrank ohne Drucker	1 L	24	110	160	15)			+	+	
C 8/9	Transistorzu- satz f.GLSZ.z. Erhöhung d. Reichweite		24								

Anmerkung:

1 Wird umgestellt auf Oval-Relais

Diese Unterlage ohne vorherige Zustimmung weder ver-
vielfältigt, verwertet, noch geteilt werden. Zuwiderhandlungen
sind strafbar und verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte auch
für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.



Lieferumfang Hauptmelder-Zentralen

P/801-1
Blatt 3
Ausg. 2
15.12.1964

- 10) P5-253/18 I u. /19 I
FTZ IJ 8 3553-o/T
Nr. 015/005 a 21
v. 20.8.58
- 11) P5-251/9 I
FTZ IJ 8 3553-o/T
Nr. 015/004 a 21
v. 3.7.58
- 12) X 203/217 u. S5i-265/21 IV
FTZ IJ 8 3553-o/T
Nr. 015/050 a 27
v. 23.7.63
FTZ IJ 8 3553-o/T
Nr. 015/042 a 21
v. 16.11.62
- 13) Einzelgenehmigung
- 14) P5-274/2 I
FTZ IJ 8 3553-o/T
Nr. 015/032 a 22
v. 4.7.62
- 15) P5-275/2 I
FTZ IJ 8 3553-o/T
Nr. 015/013 a 21
v. 29.12.60
- C = veröffentlicht im C-Teil
N = veröffentlicht im N-Teil
P = veröffentlicht im P-Teil
K = veröffentlicht im Katalog